



CERTIFICADO DE INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO DE MANGUEIRAS DE INCÊNDIO

DECLARAMOS QUE AS MANGUEIRAS ABAIXO RELACIONADAS FORAM INSPECIONADAS E /ou
MANUTENIDAS CONFORME NBR 12779 E QUE AS MESMAS OBTIVERAM APROVAÇÃO/
CONDENAÇÃO DE ACORDO COM RESULTADO APRESENTADO. ESTE CERTIFICADO DEVE SER
MANTIDO PELO USUARIO ATE A PROXIMA INSPEÇÃO MANUTENÇÃO

USUARIO: JUSTIÇA FEDERAL

ITEM	MARCA	DIAMETRO	COMPRIM.	TIPO	MÊS/ANO FABRIC.	PRESSÃO ENSAIO	DATA DA PROXIMA INSPEÇÃO	DATA DA PROXIM MANUT.	COMPRIM. REAL	REEMPATAÇÃO		RESULTAD O FINAL	
										S	N	A	C
01	SUPERFLEX	1.1/2	15 MT	2	2014	17kgf/Cm2	05-2023	11-2023			A		
02	SUPERFLEX	1.1/2	15 MT	2	2014	17kgf/Cm2	05-2023	11-2023			A		
03	SUPERFLEX	1.1/2	15 MT	2	2014	17kgf/Cm2	05-2023	11-2023			A		
04	SUPERFLEX	1.1/2	15 MT	2	2014	17kgf/Cm2	05-2023	11-2023			A		
05	SUPERFLEX	1.1/2	15 MT	2	2014	17kgf/Cm2	05-2023	11-2023			A		
06	SUPERFLEX	1.1/2	15 MT	2	2014	17kgf/Cm2	05-2023	11-2023			A		

LEGENDA: A(APROVADO) C(CONDENADO) S(SIM)
N(NÃO)

DATA DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO: 11-2022

Engenheiro Responsavel : Juarez Paz Fonseca

Nº Insc: 04.0.0000232678



TECNICO: REGINALDO AMBROGI