

Esclarecimentos - PE nº 90006/2024 - Justiça Federal de 1º Grau - GV - MG

Esclarecimentos de Editais <esclarecimentos.deeditais@gmail.com>

Qua, 21/08/2024 14:21

Para:NUSUB-GVS/MG: Núcleo de Apoio à Subseção Judiciária <nusub.gvs@trf6.jus.br>

Prezados(as),

Segue abaixo algumas dúvidas a respeito do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90006/2024, ficamos no aguardo.

1. Sobre o item 5.17 “c. Remanejamento e instalação de equipamentos de ar-condicionado.”, do TR, pergunta-se:
 - a. Os serviços civis serão de responsabilidade da contratada ou contratante?
 - b. Existe uma estimativa mensal de equipamentos a serem remanejados ou instalados?
2. É visto que no item 5.21 do TR, a contratada deverá fornecer escadas e andaimes, sobre isso, pergunta-se:
Qual será a altura máxima de trabalho?

Att,

Paula Amaral

Consultora de Licitações

RE: Esclarecimentos - PE nº 90006/2024 - Justiça Federal de 1º Grau - GV - MG

Isaac Raymundo de Lima <isaac.lima@trf6.jus.br>

Qui, 22/08/2024 09:32

Para:Esclarecimentos de Editais <esclarecimentos.deeditais@gmail.com>

Cc:Gisele Soares Ramos <gisele.ramos@trf6.jus.br>;Maria Luiza Porto Reis <maria.reis@trf6.jus.br>

Prezados, bom dia.

Respondendo aos questionamentos realizados.

Com relação ao remanejamento e instalação de equipamentos de ar condicionado.

- Os serviços civis, caso sejam necessários, serão por conta da contratante, cabendo a contratada realizar toda a parte de instalação elétrica e física do ar condicionado.
- Não temos uma estimativa mensal para remanejamentos ou instalação, vez que tais serviços só ocorrem caso haja uma demanda.

Com relação a altura máxima de trabalho, fica em torno de 15 a 20 metros.

Atenciosamente,

**Isaac Lima**

Supervisor da Seção de Suporte Administrativo e Operacional - SESAP/GVS

Justiça Federal de Primeiro Grau

Subseção Judiciária de Governador Valadares - MG

Telefone: (33) 2101-8124

De: Esclarecimentos de Editais <esclarecimentos.deeditais@gmail.com>**Enviado:** quarta-feira, 21 de agosto de 2024 14:21**Para:** NUSUB-GVS/MG: Núcleo de Apoio à Subseção Judiciária <nusub.gvs@trf6.jus.br>**Assunto:** Esclarecimentos - PE nº 90006/2024 - Justiça Federal de 1º Grau - GV - MG

Prezados(as),

Segue abaixo algumas dúvidas a respeito do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90006/2024, ficamos no aguardo.

1. Sobre o item 5.17 “c. Remanejamento e instalação de equipamentos de ar-condicionado.”, do TR, pergunta-se:
 - a. Os serviços civis serão de responsabilidade da contratada ou contratante?
 - b. Existe uma estimativa mensal de equipamentos a serem remanejados ou instalados?
2. É visto que no item 5.21 do TR, a contratada deverá fornecer escadas e andaimes, sobre isso, pergunta-se: Qual será a altura máxima de trabalho?

Att,

Paula Amaral

Consultora de Licitações