



Quadro informativo



Pregão Eletrônico N° 90016/2025 [\(Lei 14.133/2021\)](#)

UASG 90059 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6ª REGIÃO/MG

Critério julgamento: **Menor Preço / Maior Desconto** Modo disputa: **Aberto/Fechado**



Contratação em período de cadastramento de proposta

Avisos (0)

Impugnações (0)

Esclarecimentos (1)

25/09/2025 10:04



Segue alguns questionamentos relacionados ao processo:

Relativo ao escopo, deverá haver alguma adequação no quadro elétrico ou infraestrutura atual? Se sim, quais itens devem ser necessários?

Será permitido apresentar proposta das bombas sendo de outro fabricante do especificado no edital?



Em atenção ao Pedido de Esclarecimento (1431466), apresentado por interessado no Pregão 90016/2025 – TRF6, conforme Encaminhamento (1431470), informo que não haverá adequação no quadro elétrico nem na infraestrutura atual.

No que se refere à parte elétrica, caberá à contratada apenas realizar o desligamento das bombas antigas e a ligação das novas bombas ao quadro de comando existente, não havendo previsão de execução de serviços de adequação no referido quadro.

Adicionalmente, conforme estabelecido no Termo de Referência (1415622), deverão ser fornecidos os seguintes equipamentos, nas marcas e modelos indicados no edital:

Conjunto motobomba centrífuga IMBIL INI 80-200 e motor Weg W22 10 cv , 220V trifásico – Sistema de água de condensado;

Conjunto motobomba centrífuga IMBIL INI 65-315 e motor Weg W22 20 cv , 220V trifásico – Sistema de água gelada.

Quanto à indicação de marcas e modelos, destaca-se o disposto no item 4.3 do Termo de Referência (1415622):

"Na presente contratação será admitida a indicação dos modelos das bombas e motores indicados no Anexo I deste Termo de Referência, de acordo com as justificativas contidas nos Estudos Técnicos Preliminares."

Assim, conforme a Justificativa Técnica para Indicação de Marca e Modelo de Conjunto de Motobombas (Estudos Técnicos Preliminares – 1415612), nos termos do inciso I do art. 41 da Lei nº 14.133/2021, que autoriza a indicação de marca ou modelo específico nas contratações públicas quando "necessária padronização", apresentamos a presente justificativa técnica para a indicação do conjunto de motobombas das marcas e modelos atualmente instalados na central de ar condicionado, para substituição em sistema de bombeamento de água gelada vinculado à central de ar-condicionado do tipo chiller.

Incluir esclarecimento

