



RE: UASG 90013 - Dúvidas

De NUSUB-UBA/MG: Núcleo de Apoio à Subseção Judiciária <nusub.uba@trf6.jus.br>

Data Seg, 22/09/2025 17:19

Para diego.lima@rdm.ind.br <diego.lima@rdm.ind.br>

Prezado,

Em resposta ao pedido de esclarecimento, informo que o sistema de prevenção e combate a incêndio é formado por diferentes equipamentos. A manutenção abrangerá vários componentes do sistema, incluindo, hidrantes, extintores, iluminação de emergência, sinalização de rotas de fuga, alarmes de incêndio, detecção de fumaça, chuveiros automáticos (sprinklers), botoeiras e centrais de alarme.

Os serviços estão detalhados nos anexos que compõem o Termo de referência da contratação.

Conforme Item 4.6 do Termo de referência, é possível agendar uma Vistoria para avaliação prévia do local de execução dos serviços.

Atenciosamente,



Antonio Carlos Furlan (MG 1011420)

Supervisor da Seção de Adm. Financeira e Patrimonial
Subseção Judiciária de Uberaba/MG

Tribunal Regional Federal da Sexta Região – TRF6
(34) 2103-5101 antonio.furlan@trf6.jus.br

De: Diego Lima <diego.lima@rdm.ind.br>

Enviado: segunda-feira, 22 de setembro de 2025 10:40

Para: NUSUB-UBA/MG: Núcleo de Apoio à Subseção Judiciária <nusub.uba@trf6.jus.br>

Assunto: UASG 90013 - Dúvidas

Geralmente, você não recebe emails de diego.lima@rdm.ind.br. [Saiba por que isso é importante](#)

Bom dia prezados, como vão?

Analisando o edital do Pregão 90013/2025, entendi que já possuem um sistema atualmente, correto?

Qual fabricante/marca?

Aguardo um retorno.

Atenciosamente,



Diego Lima

Assistente Comercial

T: +55 19 2042 4243

**Clique aqui e saiba mais
sobre a nossa visão 360°**

rdm.ind.br



in

