



# Quadro informativo

## Pregão Eletrônico N° 90010/2025 ([Lei 14.133/2021](#))

### UASG 90059 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6ª REGIÃO/MG

Critério julgamento: Menor Preço / Maior Desconto    Modo disputa: Aberto/Fechado



Avisos (4)

Impugnações (1)

Esclarecimentos (5)

07/10/2025 16:08



1. No item 5.10.7.1 é informado que a Contratada deverá disponibilizar uma equipe composta,



1) Conforme o item 5.10 do Termo de Referência, o dimensionamento da equipe é de responsabilidade da

07/10/2025 15:57



Questionamento nº 1

O item 5.24.10 do termo de referência diz que para os serviços de análise da qualidade do ar, a amostragem mínima deverá abranger ao menos 25% dos ambientes climatizados, podendo variar conforme o plano de amostragem validado pelo responsável técnico.

Diante desta realidade, para que possamos precisar de maneira assertiva tal item, pedimos por gentileza que informem a quantidade de ambientes climatizados existente nos prédios que fazem parte do escopo.

Questionamento nº 2

O item 5.26.1 do termo de referência diz que a CONTRADADA deverá realizar a limpeza e higienização técnica dos dutos de ar condicionado e dutos de ventilação/renovação de ar instalados nas edificações públicas, incluindo grelhas, difusores, plenum, serpentinas, bandejas de condensado e demais componentes do sistema, conforme legislação sanitária e normas técnicas brasileiras.

Pedimos por gentileza específica a quantidade de metros lineares de dutos existentes nos prédios que fazem parte do escopo, para que possamos precisar este item.



Questionamento nº 1

A quantidade de ambientes climatizados existente nos prédios que fazem parte do escopo encontra-se descrita na tabela abaixo:

Especificação: Serviços de análise da qualidade do ar, a amostragem mínima deverá abranger ao menos 25% dos ambientes climatizados.

Local do Serviço:

- . Ed. Antônio Fernando Pinheiro (AFP): 180 ambientes
- . Ed. Euclides Reis Aguiar (ERA): 180 ambientes
- . Ed. Oscar dias Correa (ODC): 190 ambientes
- . Centro Judiciário de Conciliação - CEJUC: 10 ambientes
- . Central de Perícia - CEP: 10 ambientes
- . Arquivo Judicial Centralizado - AJUC: 20 ambientes

Questionamento nº 2

A quantidade de metros lineares de dutos existentes nos prédios encontra-se descrita na tabela abaixo:

Especificação:

Limpeza e higienização técnica dos dutos de ar condicionado e dutos de ventilação/renovação de ar instalados nas edificações.

Local do Serviço:

- . Ed. Antônio Fernando Pinheiro (AFP): aproximadamente 148 condicionadores tipo fancolete + 500 metros lineares de dutos.
- . Ed. Euclides Reis Aguiar (ERA): aproximadamente 600 metros lineares de dutos de renovação de ar e exaustão do térreo ao 13º pavimento incluindo lojas no térreo, com acesso pela Rua Coelho de Souza.
- . Ed. Oscar dias Correa (ODC): aproximadamente 400 metros lineares de dutos de renovação de ar e exaustão do térreo ao 16º pavimento incluindo lojas.

08/08/2025 14:06



Referente ao PE 90010/2025, segue questionamentos:



Na leitura do edital não foi localizado o escopo do "Quadro de Pessoal", como também o horário de cada



a) Sobre o quadro de pessoal e horários de execução dos serviços:

31/07/2025 15:08



Reconhecemos a importância da comprovação de capacidade técnica para a segurança e regularidade da



a) Sobre a exigência de CATs com comprovação de TRs mínimas:

[Incluir esclarecimento](#)



Acesso à  
Informação